



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15; e-mail: und-yaroslavl@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю
(г. Ярославль, ул. Бабича, 12, тел.: (4852) 56-11-58; e-mail: ondgorod@mail.ru)

Предписание № 83/1/1

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте(ах) защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 95»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Лебедева А.А. от «09» апреля 2018 года № 83, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 час. 30 мин. «04» мая 2018 года по 09 час. 00 мин. «16» мая 2018 года государственным инспектором г. Ярославля по пожарному надзору Яшиной Анной Юрьевной проведена плановая (внеплановая) выездная проверка по соблюдению на объекте защиты МДОУ «Детский сад № 95», осуществляющего деятельность по адресу: г. Ярославль, ул. Космонавтов, д.23 обязательных требований пожарной безопасности, в присутствии Заведующего МДОУ «Детский сад № 95» Малышевой А.Н., заместителя заведующего по АХР Лунова А.В.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательного требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Инструкция о мерах пожарной безопасности ИОТ-1 разработана без учета специфики деятельности учреждения: - в тексте инструкции указаны системы противопожарной защиты отсутствующие в учреждении (система противодымной защиты (п.3.1)); - в тексте инструкции указаны помещения отсутствующие в учреждения (чердаки (п.3.2.5, п.3.6), технические этажи (п.3.2.5, п.3.6), холлы (п.3.2.7, п.3.7), фойе (п.3.2.7), лаборантские (п.9.1))	ст. 1, ст. 2 Федерального закона №69-ФЗ; п.2, п.460, п.461 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 №390 (далее – ППР в РФ)	02.09.2019г.	
2.	Программа проведения вводного противопожарного инструктажа разработана без учета специфики деятельности учреждения: - в тексте программы указаны структурные подразделения, автоматические средства пожаротушения,	ст. 1, ст. 2 Федерального закона №69-ФЗ; п. 3 ППР в РФ; п. 14, приложение 2 к приказу МЧС России от 12.12.2007 № 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности	02.09.2019г.	

	противодымная защита (отсутствуют в учреждении)	"Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"		
3.	Не обеспечено заполнение проема (дверь) в противопожарной преграде с требуемым пределом огнестойкости в кладовой (1-й этаж помещение № 53 по техническому паспорту инв. № 25834)	ст. 1, ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ; п. 5.14*, п. 7.1, п. 7.4 СНиП 21-01-97*; п.5.2.6 СП 4.13130.2013	02.09.2019г.	
4.	Наружная пожарная лестница в неисправном состоянии (акт визуального осмотра вертикальной пожарной лестницы от 13.04.2018г.)	ст. 1, ст. 2 Федерального закона №69-ФЗ; п. 24 ППР в РФ	02.09.2019г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется: собственниками имущества; лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций исходя из условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленным ст. 6, ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Ярославля
по пожарному надзору Яшина А.Ю.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«16» мая 20 18 г.



Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Мамонин А.Н. - Инженер
(должность, фамилия, инициалы)

«16» мая 20 18 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору